

*Техническое состояние сети* — совокупность свойств, которые характеризуют в определенный момент времени соответствие объекта требованиям норм и условиям обеспечения технологического процесса.

*Аварийное отключение* – отключение энергопринимающих устройств, связанное с выходом из строя (поломкой) оборудования сетевой компании или конечного потребителя.

**Причины и мероприятия по устранению аварийных отключений и технологических нарушений в сетях ОАО «БПО "Сибприбормаш» 2015г.**

№ п/п	Месяц	Диспетчерское наименование	Дата время начала технол. нар-я	Дата время оконч-я технол. нар-я	Продолжи т. прекр-я (мин)	Недоотпус к, тыс. кВт*ч	Причина технол. нар-я	Мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Январь				0	0		
2	Февраль				0	0		
3	Март				0	0		
4	Апрель				0	0		
5	Май	яч 11, 18 ЗРУ 6 кВ 1 и 2 СШ	29.05.2015г. 10 ч. 49 м.	29.05.2015г. 11 ч. 07 м.	18	350	воздействие разряда молнии на разрядник РВС-110 2СШ ф.А яч.6 ОРУ-110 кВ.	Прведение осмотра оборудования.
6	Июнь				0	0		
7	Июль				0	0		
8	Август				0	0		
9	Сентябрь				0	0		
10	Октябрь				0	0		
11	Ноябрь				0	0		
12	Декабрь				0	0		
13	ГОД				18	350		