

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их проведения

№ п/п	Наименование мероприятия	сроки их проведения
1	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	
1.1.	Проведение энергетического обследования вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений с получением извещения о приеме копии энергетического паспорта Министерством энергетики РФ	Не реже, чем 1 раз в 5 лет
1.2.	Анализ качества предоставляемых услуг	Постоянно
1.3.	Анализ аварийности в сетях	Постоянно
1.4.	Анализ и оптимизация максимальной мощности, режимов работы оборудования, распределения нагрузки	Постоянно
1.5.	Анализ схем электроснабжения, распределения электрической нагрузки	Постоянно
1.6.	Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами	постоянно
1.7.	Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой	-
1.8.	Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных, энергосберегающих решений и технологий, в том числе АИИС КУЭ	Согласно программе «Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей ОАО «БПО «Сибприбормаш». Срок реализации май 2017 года
2.	Технические мероприятия	
2.1.	Замена незагруженных силовых трансформаторов	постоянно

2.2.	Монтаж и наладка систем автоматического освещения и обогрева помещений распределительных устройств трансформаторных подстанций	постоянно
2.2.	Замена выключателей на вакуумные или элегазовые	В соответствии с программой реструктуризации. Май 2017
2.3.	Замена проводов на большее сечение на перегруженных воздушных линиях электропередач	постоянно
2.4.	Снижение расходов энергоресурсов на собственные и хозяйственные нужды	В соответствии с программой реструктуризации. май 2017
2.5.	Использование оборудования класса энергетической эффективности не ниже А	постоянно
2.6	Замена осветительных устройств с использованием ламп накаливания на осветительные устройства с использованием светодиодов (в % от общего числа осветительного оборудования).	2017-10% 2018-30% 2019-50%
3.	Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электроэнергии и иных энергетических ресурсов	
3.1.	Установка приборов коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности	В соответствии с программой реструктуризации. май 2017
3.2.	Установка приборов коммерческого учета электроэнергии для потребителей	Выполнено
3.3.	Установка отдельных приборов коммерческого учета электроэнергии для потребителей, получающих электрическую энергию от трансформаторов собственных нужд	Потребители, получающие электроэнергию от ТСН, отсутствуют
3.4.	Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов коммерческого учета электрической энергии	Постоянно в соответствии со сроками госповерки.
3.5.	Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов технического учета электрической энергии	постоянно
3.6.	Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов расчетного учета прочих энергетических ресурсов (тепловой энергии, воды, газа) для хозяйственных	Договора на поставку тепловой

	нужд	энергии, воды, газа отсутствуют
3.7.	Установление систем мониторинга расхода топлива для всех видов транспорта организации	постоянно

Генеральный директор
ОАО «БПО «Сибприбормаш»

_____ А.Я.Черемисин

Исп: Боянов Евгений Анатольевич
Тел: (3854) 447344